Наименование показателя	Норматив	Водозабор № 1,ст. Ленинградская, ул. Школьная. 142А			Водозабор № 2,ст. Ленинградская,ул, 302 Дивизии 4Е		
		артскважина № 8	артскважина № 9	машинный зал	машинный зал	артскважина № 10	артскважина № 11
Радиологические показатели:							
Удельная суммарная активность альфа-излучающих радионуклидов, не более, Бк/кг, методика радиационного контроля. Аттестована ФГУП «ВНИИФТРИ» 22.04.02013г № 40073.3Г178/01.00294-2010	**0,200**						
Удельная суммарная активность бета-излучающих радионуклидов, не более, Бк/кг, методика радиационного контроля. Аттестована ФГУП «ВНИИФТРИ» 22.04.02013г № 40073.3Г178/01.00294-2010	**1,00**						
Радон 222(^{222}Rn), методика измерения активности радона, свитедельство об атттетации № 40090.8К212 от 30.07.20008г	**60**						
Пестициды:							
Гексахлорциклогексан(альфа-, бета-, гамма- изомеры), мг/л, не более, МУ 2142-80	**0,020**						
ДДТ иего метаболиты, мг/л, не более, МУ 2142-80	**0,100**						
2,4 — Д, мг/л, не более, МУ 1541-76	**0,030**						
Микробиологические показатели:							
Общее микробное число (ОМЧ)(37,0±1,0)°С, КОЕ/см³, не более, МУК 4.2.1018-01	**50**	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100 см³, не более, МУК 4.2.1018-01,	**отсутствие**	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Escherichia coi (E. Coli), КОЕ/100 см³ ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1-2000)	**отсутствие**	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Энтерококки, КОЕ/100 см³ ГОСТ ISO 7899-2-2018	**отсутствие**	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Колифаги, КОЕ/100 см³, МУК 4.2.1018-01	**отсутствие**	не обнаружено	не обнаружено			не обнаружено	не обнаружено