Наименование показателя	Норматив	ст. Ленинградская					
		ООО «ЛенВодоканал», база, ул. Юбилейная. 3	АЗС, ул. Придорожная, 3	храм, п/к Базарный, 1А	магазин № 16", ул. Победы, 119	ул. Победы, 107, водопроводная колонка	водопроводная кран ул. Заводская, 23 кв 6
Органолептические показатели:							
Запах при t = 20 °С, баллы, не более,ГОСТ Р57164-2016	**2**	1	0	1	0	0	0
Запах при t = 60 °С, баллы, не более,ГОСТ Р57164-2016	**2**	2	0	2	1	1	0
Привкус при t = 20 °С, баллы, не более,ГОСТ Р57164-2016	**2**	1	0	1	0	1	0
Цветность, градусы, не более, ГОСТ 31868-2012	**20,00**	26,03 ± 5,21	13,64 ± 2,73	15,45 ± 3,09	12,27 ± 2,45	20,00 ± 4,00	19,13 ± 3,83
Мутность, мг/дм3, не более, ГОСТ Р57164-2016	**1,5**	0,93 ± 0,19	0,48 ± 0,09	2,90 ± 0,58	0,32 ± 0,06	1,00 ± 0,20	1,16 ± 0,23
Обобщенные показатели:							
Водородный показатель, pH, ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	**6,00-9,00**	8,36 ± 0,20	8,32 ± 0,20				
Жесткость общая, ° Ж, не более, ГОСТ 31954-2012	**7,00**	1,33 ± 0,20	2,70 ± 0,41				
Перманганатная окисляемость, мгО/дм^3, не более, ПНДФ 14.2:4.154-99	**5,00**	5,10 ± 0,51	1,59 ± 0,32				
Общая минерализация, мг/дм^3, не более, ГОСТ 18164-72	**1000,00**	764,0 ± 76,4	767,0 ± 76,7				
Химические показатели:							
Сероводород, мг/дм^3, не более, РД 52.24.450-2010	**0,050**	0,026 ± 0,003	0,396 ± 0,024	0,026 ± 0,003	0,024 ± 0,002		
Хлориды, мг/дм^3, не более, ГОСТ 4245-72	**350,000**		246,7 ± 3,5				
Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм^3, не более, ГОСТ 33045-2014	**2,00**		1,92 ± 0,38				
Нитриты, мг/дм^3, не более, ГОСТ 33045-2014	**3,000**	0,067 ± 0,033	0,036 ± 0,018				
Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм^3, не более, ГОСТ 33045-2014	**2,00**	1,37 ± 0,27	0,64 ± 0,19		1,24 ± 0,25		
Железо, мг/дм^3, не более, ГОСТ 4011-72	**0,30**	0,16 ± 0,03	0,16 ± 0,03				
Микробиологические показатели:							
Общее микробное число (ОМЧ)(37,0±1,0)ºС, КОЕ/см^3, не более, МУК 4.2.1018-01	**50**	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/100 см^3, не более, МУК 4.2.1018-01,	**отсутствие**	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Escherichia coi (E. Coli), КОЕ/100 см^3 ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1-2000)	**отсутствие**	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено
Энтерококки, КОЕ/100 см^3 ГОСТ ISO 7899-2-2018	**отсутствие**	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено